
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 072/2022

Processo: 87356422

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 111/2020, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Afonso Cláudio.

1. DOS FATOS

Nos dias 08/04/2019 a 10/04/2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Afonso Cláudio para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/110/2020 (fls.23-34) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº111/2020 (fls.20-22), em que foram observadas sete não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 27/08/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 21/09/2020, por meio do ofício nº P-CAC/001/043/2020 (fls.39-45), que será avaliada neste parecer.

2. PARECER

Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº111/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Merentino Candido de Souza, B. Bela Vista, Afonso Cláudio (Ponto 1) – HD: Y09N648493 às 11:00h do dia 08 de abril de 2019.	Deferimento da defesa apresentada.
C2: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Rosa De Prata, S/N, B. João Valim, Afonso Cláudio (Ponto 2) – HD: Y09N539210 das 11:30 do dia 08 de abril de 2019 às 11:30 do dia 10 de abril de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Auto de Infração
C3: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Egberd Behrend, S/N, B. Grama, Afonso Cláudio (Ponto 4) – HD: Y16N141608 das 11:h45 do dia 08 de abril de 2019 às 05:45h do dia 09 de abril de 2019; das 06:15h às 23:00 do dia 09 de abril de 2019; das 06:45 às 12:15h do dia 10 de abril de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Auto de Infração
C4: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Antônio Gerônimo, S/N, B. Empoçado, Afonso Cláudio (Ponto 5) – HD: Y09N528393 às 12:15h do dia 08 de abril de 2019; das 13:00h às 20:45h do dia 08 de abril de 2019; das 07:15h às 15:00h do dia 09 de abril de 2019; das 16:15h às 21:15h do dia 09 de abril de 2019; das 08:00h às 08:30h, às 09:30h e das 10:00h às 12:30h do dia 10 de abril de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Auto de Infração
C5: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Neuza Coelho Barcelos, S/N, B. Constantino Delpupo, Afonso Cláudio (Ponto 7) - HD: Y17S577905 de 16:45h às 17:00h do dia 09 de abril de 2019.	Deferimento da defesa apresentada.
C6: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Avenida José Eusébio Correa, Nº 244, B. João Duarte Manso, Afonso Cláudio (Ponto 3) - HD: Y16N161362 de 11:45h do dia 08 de abril de 2019 até as 12:00h do dia 10 de abril de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Auto de Infração
C7: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Neuza Coelho Barcelos, S/N, B. Constantino Delpupo, Afonso Cláudio (Ponto 7) – HD: Y17S577905 às 15:00h, das 15:45h às 16:30h do dia 08 de abril de 2019; das 18:30h do dia 08 de abril de 2019 às 09:30h do dia 09 de abril de 2019; às	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Auto de Infração

10:45h, às 14:15h, às 15:00h, das 16:00h às 16:15h, das 17:30h às 18:00h do dia 09 de abril de 2019; das 18:45h do dia 09 de abril de 2019 às 11:30h do dia 10 de abril de 2019.	
--	--

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/111/2020, para as constatações C1 e C5, indica-se o deferimento dos argumentos apresentados e a classificação como encerrada.

Com relação às demais constatações, recomenda-se o indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°111/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 15 de Agosto de 2022.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização