

---

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –  
ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 076/2021**

Processo: 86544918

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº 072/2020, referente à fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Conceição do Castelo.

**1. DOS FATOS**

Nos dias 18/02/2019 a 20/02/2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Conceição do Castelo para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/071/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº072/2020, em que foram observadas sete não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 01/07/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 21/07/2020 por meio do ofício nº PR/003/098/2020, que será avaliada neste parecer.

## 1. PARECER

### 2. Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº072/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Rua Bouganville, Nº 347-B, B. Zorzal, Conceição Do Castelo (Ponto 01) – HD: Y11F397672 às 01:00 do dia 20 de fevereiro de 2019.	Constatação Encerrada.
C2: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Projetada, S/N, B. Laurieu, Conceição Do Castelo (Ponto 02) – HD: Y09N644021 das 12:00h do dia 18 de fevereiro de 2019 às 12:15h do dia 20 de fevereiro de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C3: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Olindo Betini, S/N, B. Artur Soares, Conceição Do Castelo (Ponto 03) – HD: Y14F191073 do dia 18 de fevereiro de 2019; às 12:30h; às 13:00h; às 15:15h; das 18:45h às 19:15h; das 22:00h às 22:15h; das 22:45h às 06:00h do dia 19/02/2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C4: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Olindo Betini, S/N, B. Artur Soares, Conceição Do Castelo (Ponto 03) – HD: Y14F191073 do dia 19 de fevereiro de 2019; às 06:30, às 07:00h, às 07:45h, às 08:30h, às 09:15h, às 09:45, às 11:00h; das 13:00h às 13:15h; às 13:45h; das 14:15h às 14:30h; às 15:00h; às 16:15h; às 16:45h; às 21:30h; às 22:00; das 22:30h às 00:30h do dia 20/02/2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C5: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Olindo Betini, S/N, B. Artur Soares, Conceição Do Castelo (Ponto 03) – HD: Y14F191073 do dia 20 de fevereiro de 2019; das 01:00h às 05:45h; às 06:15; às 07:00h; às 07:30h; às 08:45h; às 10:00h; às 10:30h; das 11:15h às 12:30h.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C6: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rodovia ES 165, Nº 559, B. Pedro Rigo, Conceição Do Castelo (Ponto 04) – HD: Y07N284402 às 12:30h do dia 18 de fevereiro de 2019; às 23:30h do dia 18 de fevereiro de 2019; às 00:00h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 00:45h às 01:00h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 02:00h às 02:15h do dia 19 de fevereiro de 2019; às 23:30h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 00:15h às 00:30h do dia 20 de fevereiro de 2019; das 01:30h às 02:45h do dia 20 de fevereiro de 2019; das 03:15h às 04:15h do dia 20 de fevereiro de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C7: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Manoel Antonio Da Silva, Nº 219, B. Nicolau De Vargas, Conceição Do Castelo (Ponto 05) – HD: Y13S874139 das 13:00h às 22:15h do dia 18 de fevereiro de 2019; das 06:00h às 07:15h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 07:45h às 12:45h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 13:45h às 15:00h do dia 19 de fevereiro de 2019; às 15:45 do dia 19 de fevereiro de 2019; das 16:15h às 21:45h do dia 19 de fevereiro de 2019; das 06:30h às 08:30h do dia 20 de fevereiro de 2019; das 09:00h às 12:15h do dia 20 de fevereiro de 2019; das 13:00h às 13:30h do dia 20/02/2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.

### **3 CONCLUSÃO**

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/072/2020, para as constatações C2, C3, C4, C5 e C7, recomenda-se o indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.

Referente à constatação C6, sugere-se a solicitação de um Plano de Melhorias, sendo considerada como em acompanhamento.

Com relação à constatação C1, indica-se o deferimento dos argumentos apresentados, sendo considerada como encerrada.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°072/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe técnica da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Vitória (ES), 15 de Junho de 2021.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Jéssica Novelli**  
Gerente de Saneamento Básico