
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 070/2021

Processo: 86549111

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº 040/2020, referente à fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Domingos Martins.

1. DOS FATOS

Nos dias 20/05/2019 a 22/05/2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Domingos Martins para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/039/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB Nº040/2020, em que foram observadas duas não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 01/06/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 23/06/2020 por meio do ofício nº PR/003/061/2020, que será avaliada neste parecer.

1. PARECER

2. Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº040/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Otto Koehler, S/N, B. Centro, Domingos Martins (Ponto 03) – HD: Y13S878297 das 01:00h às 06:30h do dia 21 de maio de 2019; das 00:30h às 06:30h do dia 22 de maio de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C2: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Das Flores, Nº 19, B. Vila Verde, Domingos Martins (Ponto 05) – HD: Y13T379224 das 14:45h às 15:45h do dia 20 de maio de 2019; das 10:15h às 12:30h do dia 21 de maio de 2019.	Constatação Encerrada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/040/2020, para a constatação C1, recomenda-se a solicitação de um Plano de Melhorias, sendo considerada como em acompanhamento.

Com relação à constatação C2, indica-se o deferimento dos argumentos apresentados, sendo considerada como encerrada.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°040/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 02 de Junho de 2021.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento Básico