

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 057/2022

Processo: 86503782

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela Cesan frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 088/2020, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Ibatiba.

1. DOS FATOS

Nos dias 25 a 27 de fevereiro de 2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da Cesan no município de Ibatiba. Foi vistoriado a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/087/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº088/2020, em que foram observadas quatro não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela Cesan em 15/07/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 26/08/2018 por meio do ofício nº PR/001/023/2020, que será avaliada neste parecer.

Cabe ressaltar que de acordo com o ofício OF/ARSP/DS/Nº036/2020, o prazo para apresentação de defesa prévia foi prorrogado até o dia 26/08/2020.

2. PARECER

Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº088/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Rua Projetada H, s/n, B. Novo Horizonte, Ibatiba (Ponto 01) – HD: Y118C033242 às 11:30, de 12:00 às 12:15, às 12:45h, às 13:30h e das 18:15h às 21:00h do dia 25 de fevereiro de 2019.	Constatação Encerrada.
C2. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Dorcelina S. De Jesus, S/N, B. Lacerda, Ibatiba (Ponto 03) – HD: Y10N081031 das 12:30h do dia 25 de fevereiro de 2019 às 02:15h do dia 26 de fevereiro de 2019; das 04:15h do dia 26 de fevereiro de 2019 às 03:15h do dia 27 de fevereiro de 2019; das 04:00h às 12:30h do dia 27 de fevereiro de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C3. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua João Dionísio da Silveira, B. Novo Horizonte, Ibatiba, HD: (Ponto 04) – HD: Y10N016859 durante todo o período monitorado de 25/02/2019 às 12:45h ao dia 27/02/2019 às 13:00h.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C4. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Nossa Senhora Do Rosário, S/N, B. Brasil Novo, Ibatiba (Ponto 05) – HD: Y10N016780 durante todo o período monitorado de 25/02/2019 às 13:00h ao dia 27/02/2019 às 13:00h.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela Cesan frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/Nº088/2020, para as constatações C2, C3 e C4 recomenda-se a manutenção da notificação e aplicação de penalidade.

Por sua vez, para a constatação C1, tendo em vista as justificativas apresentadas, recomenda-se a classificação como encerrada.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/Nº088/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela Cesan.

Cumprido destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe técnica da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento Básico