
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 086/2022

Processo: 86500236

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 133/2020, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Lúna.

1. DOS FATOS

Nos dias 26/03/2019 a 28/03/2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Lúna para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/132/2020 (fls. 16-27) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº133/2020 (fls. 13-15), em que foram observadas oito não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 01/10/2020, a qual apresentou Defesa Prévia, por meio do ofício nº P-CAC/001/069/2020 (fls. 32-37), que será avaliada neste parecer.

2. PARECER

Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº133/2020.

| CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO | INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA |
|--|--|
| C1: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Hermes Da Silveira, S/N, B. Quilombo, Iúna (Ponto 01) – HD: Y15F063602 das 10:00h do dia 26 de março de 2019 às 13:30h do dia 28 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C2: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Rivadal Manoel De Souza, S/N, B. N.S. Da Penha, Iúna (Ponto 02) – HD: Y13S811573 das 22:45h do dia 26 de março de 2019 às 05:00h do dia 27 de março de 2019; das 08:45h às 11:00h do dia 27 de março de 2019; das 22:45h do dia 27 de março de 2019 às 05:00h do dia 28 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C3: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Wellington Firmino Do Carmo - Apae, Vale Verde, Iúna (Ponto 03) – HD: A18S247766 das 10:15h às 18:30h do dia 26 de março de 2019; das 13:00h às 17:45h do dia 27 de março de 2019; das 10:30h às 14:00h do dia 28 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C4: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Pref. Cantidio Roberto De Moraes, B. Parque Industrial, Iúna (Ponto 06) – HD: Y14F361920 das 02:45h às 07:45h do dia 27 de março de 2019; das 08:00h às 14:45h do dia 28 de março de 2019.. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C5: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Agenor Goulart, Nº 09, B. Guanabara, Iúna (Ponto 07) – HD: Y10N331179 das 23:00h do dia 26 de março de 2019 às 05:00 do dia 27 de março de 2019; das 09:00h às 10:30h do dia 27 de março de 2019; das 23:00h do dia 27 de março de 2019 às 05:00h do dia 28 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C6: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Ademar Vieira Da Cunha, Nº 125, B. Vila Nova, Iúna (Ponto 04) – HD: Y18C033376 das 10:45h do dia 26 de março de 2019 às 14:15h do dia 28 de março de 2019.. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C7: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Pres. Tancredo Neves - (Coop.De Café), B. Niterói, Iúna (Ponto 05) – HD: Y17S927545 das 11:00h do dia 26 de março de 2019 às 14:15h do dia 28 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |
| C8: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Pref. Cantidio Roberto De Moraes, B. Parque Industrial, Iúna (Ponto 06) – HD: Y14F361920 das 11:15h às 17:00h do dia 26 de março de 2019; das 08:15h às 17:30h do dia 27 de março de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade. |

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/133/2020, para as constatações C1 a C8, recomenda-se o indeferimento da defesa apresentada e a aplicação da penalidade.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°133/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 25 de Agosto de 2022.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização