

**AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA
VIÁRIA – ARSI
DIRETORIA TÉCNICA – DT
GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO – DT/GRS**

PARECER TÉCNICO – PT/DT/GRS Nº 016/2013

Processo: 61369276

ASSUNTO: Análise do atendimento das recomendações do Termo de Notificação – TN/DT/GRS 003/2013.

1. DOS FATOS

Nos dias 20/03/2013 e 21/03/2013 a Gerência de Regulação do Saneamento (GRS) fiscalizou as instalações da CESAN no município Vila Valério. Foram vistoriados os sistemas de abastecimento de água (SAA) e comercial.

Os resultados da fiscalização foram apresentados no Relatório de Fiscalização Específica RF/DT/GRS/003/2013, que gerou o Termo de Notificação TN/DT/GRS 003/2013.

2. DA ANÁLISE

A CESAN enviou resposta às constatações contidas no Termo de Notificação, no dia 05/06/2013. Dois já foram solucionados e o restante será monitorado pela Agência.

3. PARECER

ITEM	DESCRIÇÃO TN/DT/GRS 003/2013	SITUAÇÃO EM 27/09/2013	
		STATUS	PENDENTE
C1	Não há registro de envio de relatórios anuais de desempenho econômico-financeiro, gerencial, operacional e do ativo imobilizado.	Em aberto	A CESAN ainda não enviou o relatório.
C2	A meta de redução de perdas de água do Plano Municipal de Saneamento Básico não foi atendida.	Ok	
C3	As metas de cobertura de atendimento e melhorias do sistema de esgotamento sanitário previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico não foram atendidas.	Ok	
C4	No ano de 2012, em todos os meses foram registradas amostras fora do padrão de turbidez e o Valor Máximo Permitido para Cor Aparente foi exorbitado em Janeiro, Julho, Agosto e Novembro.	Em aberto	Será realizada manutenção dos filtros e serão redigidos os relatórios incorretos.
C5	O booster do município não possui identificação da CESAN e apresenta estado de conservação inadequado.	Em aberto	Envio de evidência da adequação.
C6	No escritório de atendimento presencial da CESAN no município não há indicação do horário de funcionamento.	Em aberto	Envio de evidência da adequação.

4. CONCLUSÃO

A CESAN apresentou Plano de Ação para as constatações do Termo de Notificação TN/DT/GRS 003/2013. As ações corretivas ainda em andamento serão monitoradas pela Agência.

Vitória - ES, 27 de setembro de 2013.

Tiago Gollner Perovano
Especialista em Regulação e Fiscalização em Saneamento