

---

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –  
ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 030/2021**

Processo: 84447850

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela Cesan frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 006/2019, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Vila Valério.

**1. DOS FATOS**

Nos dias 31 de julho a 02 de agosto de 2018 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da Cesan no município de Vila Valério para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/006/2019 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº006/2019, em que foi observada uma não conformidade. Tais documentos foram recebidos pela Cesan em 10/01/2019, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 31/01/2019 por meio do ofício nº PR/007/006/2019, que será avaliada neste parecer.

## 2. PARECER

### Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº006/2019.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
<p>C1: Os resultados das medições realizadas no período de 31 de julho de 2018 a 02 de agosto de 2018 apresentaram as seguintes não conformidades:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• C1.1. Foi observada intermitência fornecimento de água na Rua Nelson Ronconi Nº 148, Vila Nova (Ponto 04) das 12:00 às 13:45 do dia 31 de julho de 2018 e das 16:30 do dia 31 de julho de 2018 às 00:00 do dia 01 de agosto de 2018;</li><li>• C 1.2. Foi observada intermitência no fornecimento de água na Rua Marcelino De Castro E Souza, Nº 32, Nossa Senhora Da Penha (Ponto 05) das 22:15 do dia 31 de julho de 2018 às 9:45 do dia 01 de agosto de 2018 e 22:15 do dia 01 de agosto de 2018 às 8:45 do dia 02 de agosto de 2018.</li></ul>	<p>Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.</p>

### 3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela Cesan frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N° 006/2019, para as constatações C1.1 e C1.2 por apresentarem oscilação da pressão, recomenda-se apresentação de um plano de melhorias e classificação como em acompanhamento.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°006/2019, após análise da defesa prévia apresentada pela Cesan.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe técnica da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 03 de março de 2021.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Jéssica Novelli**  
Gerente de Saneamento Básico