
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 066/2021

Processo: 87352168

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 021/2019, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Vila Velha.

1. DOS FATOS

Nos dias 06/05/2019 a 10/05/2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Vila Velha para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/015/2019 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº021/2019, em que foram observadas treze não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 26/11/2019, a qual apresentou Defesa Prévia por meio do ofício nº PR/003/003/2020, que será avaliada neste parecer.

1. PARECER

Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº021/2019.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua 01, Nº 26, B. Cocal, Vila Velha (Ponto 01) – HD: Y12F011927 às 09:15 e das 10:15h às 14:00h do dia 06 de maio de 2019; às 09:30h, das 10:00h às 13:45h do dia 07 de maio de 2019; às 10:00h do dia 08 de maio de 2019.	Constatação encerrada.
C2: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Goiânia, Nº 327, B. Itapuã, Vila Velha (Ponto 02) – HD: Y18S059909 das 10:30h do dia 06 de maio de 2019 às 00:45h do dia 07 de maio de 2019; das 09:00h do dia 07 de maio de 2019 às 00:30h do dia 08 de maio de 2019; das 08:15h às 08:30h, das 10:15h às 10:30h do dia 08 de maio de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C3: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Humaita, Nº 45, Divino Espírito Santo, Vila Velha (Ponto 03) – HD: Y17S769663 às 10:45h do dia 06 de maio de 2019; das 10:45h às 11:00h do dia 08 de maio de 2019.	Constatação encerrada.
C4: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 203, Cristovão Colombo, Vila Velha (Ponto 4) – HD: Y12F152867 às 11:30h do dia 08 de maio de 2019.	Constatação encerrada.
C5: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua São Matheus, nº 40, B. Santa Inês, Vila Velha (Ponto 5) – HD: Y18S061892 às 11:30h do dia 06 de maio de 2019.	Constatação encerrada.
C6: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Adufo Alves, nº 15, B. Cavaliere, Vila Velha (Ponto 6) – HD: Y12F158171 das 12:00h do dia 06 de maio de 2019 às 04:30h do dia 07 de maio de 2019; das 05:45h do dia 07 de maio de 2019 às 05:00h do dia 08 de maio de 2019; das 06:00h do dia 08 de maio de 2019 às 00:45h do dia 09 de maio de 2019; das 6:45h às 8:30h do dia 09 de maio de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C7: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Clério Falcão, S/N, B. Vila Garrido, Vila Velha (Ponto 07) – Sem Hidrômetro das 14:00h do dia 06 de maio de 2019	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.

às 00:30h do dia 07 de maio de 2019; das 05:45h às 22:30h do dia 07 de maio de 2019; das 06:00h às 21:30h do dia 08 de maio de 2019; das 06:15h às 09:15h do dia 09 de maio de 2019.	
C8: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Alfredo Santana, Nº 1296, B. Morada da Barra, Vila Velha (Ponto 11) - HD: Y17T036277 das 21:30h do dia 08 de maio de 2019 às 02:30h do dia 09 de maio de 2019; das 11:00h às 14:00h do dia 09 de maio de 2019; das 22:00h do dia 09 de maio às 01:45h do dia 10 de maio de 2019; das 06:00h às 06:45h do dia 10 de maio 2019; das 08:45h às 15:15h do dia 10 de maio de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C9: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Da Grécia, Nº 18, B. Nova Ponta da Fruta, Vila Velha (Ponto 12) – HD: Y17S467177 às 14:45h do dia 08 de maio de 2019; das 22:00h às 22:15h do dia 08 de maio de 2019; das 22:15h às 23:15h do dia 09 de maio de 2019; das 11:15h às 11:30h, às 15:45h do dia 10 de maio de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C10: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Vasco Coutinho, Nº 1313, Barra do Jucu, Vila Velha (Ponto 13) – HD: Y18S054544 das 15:15h do dia 08 de maio de 2019 às 05:00h do dia 09 de maio de 2019; das 11:30h às 11:45h do dia 09 de maio de 2019; das 12:45h do dia 09 de maio de 2019 às 16:00h do dia 10 de maio de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C11: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Avenida Estudante José Julio (Ed. American Towers), Nº 1352, Praia De Itaparica, Vila Velha (Ponto 14) HD: (número ilegível) às 16:00 do dia 08 de maio de 2019; das 09:15h às 09:30h, às 10:45h, das 11:45h às 14:15h, das 15:15h às 16:45h, das 20:30 às 20:45h do dia 09 de maio de 2019; das 09:15h às 15:15h e às 16:15h do dia 10 de maio de 2019.	Em acompanhamento / Apresentar Plano de Melhorias.
C12: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Macapá, Nº 137, B. Alvorada, Vila Velha (Ponto 8), HD: A12C002433 das 23:45h do dia 06 de maio de 2019 às 06:00h do dia 07 de maio de 2019; das 23:45h do dia 07 de maio de 2019 às 06:00h do dia 08 de maio de 2019; das 23:30h do dia 08 de maio de 2019 às 06:00h do dia 09 de maio de 2019.	Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade.
C13: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Horácio Simões, Nº 34, B. Santos Dumont, Vila Velha (Ponto 10) – HD: Y18S053187 das 04:30h às 05:00h do dia 09 de maio de 2019.	Constatação encerrada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/021/2019, para as constatações C6, C7, C10 e C12, por apresentar descumprimento dos limites estabelecidos pelos normativos vigentes para fornecimento de água, recomenda-se a aplicação da penalidade.

Para as constatações C2, C8, C9 e C11, recomenda-se a solicitação de um Plano de Melhorias, sendo considerada como em acompanhamento.

Com relação às constatações C1, C3, C4, C5 e C13, indica-se o deferimento dos argumentos apresentados, sendo consideradas as constatações como encerradas.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°021/2019, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN, visando subsidiar a tomada de decisão do Diretor de Regulação do Saneamento Básico e Infraestrutura Viária, conforme estabelecido nos artigos 21 e 22 da Resolução ARSP 018/2018.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe técnica da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 26 de maio de 2021.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento Básico