

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 089/2022

Processo: 87350190

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 129/2020, referente à fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água do município de Vitória.

1. DOS FATOS

Após ação de fiscalização referente a análise do monitoramento da pressão de água no município de Vitória, realizada no período de 22 a 26 de abril de 2019, foram observados procedimentos que não estão em conformidade com a legislação aplicável e/ou demais normas técnicas vigentes.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/128/2020 (fls. 16-61) e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº0129/2020 (fls. 13-15), em que foram observadas onze não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 24/09/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 16/10/2020, por meio do ofício nº P-CAC 001/064/2020 (fls. 67-72), que será avaliada neste parecer.

2. PARECER

Quadro 1: Constações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº129/2020.

| CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO | INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA |
|---|--|
| C1: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua José Alves, Nº 98, Goiabeiras, Vitória (Ponto 02) – HD: Y17T080116 às 10:15h, das 11:00h às 11:30h, das 12:00h às 12:45h do dia 22 de abril de 2019; das 18:30h do dia 22 de abril de 2019 às 00:30h do dia 23 de abril de 2019; das 09:00h às 16:00h do dia 23 de abril de 2019; das 21:45h do dia 23 de abril de 2019 às 00:15h do dia 24 de abril de 2019; das 08:45h às 10:15h do dia 24 de abril de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Penalidade. |
| C2: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Manoel Marques, Nº 412, São Cristovão, Vitória (Ponto 03) – HD: Y15F050827 às 10:45h do dia 22 de abril de 2019. | Constatação Encerrada. |
| C3: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua São Nicolau, Nº 135, Conquista, Vitória (Ponto 06) – HD: Y11F403262 das 13:45h do dia 22 de abril de 2019 às 00:15h do dia 23 de abril de 2019; das 06:30h às 06:45h do dia 23 de abril de 2019; das 07:15h às 23:30h do dia 23 de abril de 2019; às 09:15h, às 10:00h, das 10:45h às 14:45h e das 16:30h às 23:00h do dia 24 de abril de 2019; às 08:45h do dia 25 de abril. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Penalidade. |
| C4: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Cabo Leonir Paranhos, Nº 1063, Estrelinha, Vitória (Ponto 07) – HD: Y09D088486 das 14:15h às 14:45h, das 15:15h às 15:30h, das 17:00h às 17:45h do dia 22 de abril de 2019; às 00:45h e às 05:00h do dia 24 de abril de 2019. | Constatação Encerrada. |
| C5: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Augusto de Oliveira, Nº 06, Caratoira, Vitória (Ponto 09) – HD: Y17S309006 das 19:15h às 23:00h do dia 22 de abril de 2019; das 19:30h às 22:30h do dia 23 de abril de 2019; das 20:45h às 21:15h do dia 24 de abril de 2019. | Constatação Encerrada.. |
| C6: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Hélio Marconi, Nº 171, Bento Ferreira, Vitória (Ponto 13) – HD: A13C114320 às 15:15h do dia 26 de abril de 2019. | Constatação Encerrada. |
| C7: Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Dr. Homero S. Costa, Nº 01, Ilha Do Frade, Vitória (Ponto 15) – HD: Y12F012922 das 22:30h do dia 24 de abril de 2019 às 02:15h do dia 25 de abril de 2019; das 22:30h do dia 25 de abril de 2019 às 03:45h do dia 26 de abril de 2019; às 05:00 do dia 26 de abril de 2019. | Constatação Encerrada. |

| | |
|---|--|
| C8: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Miguel Arcanjo Moreira, Nº 120, Joana D'Arc, Vitória (Ponto 04) – HD: Y17S470165 das 01:15h às 05:45h do dia 23 de abril de 2019; das 00:45h às 06:15h do dia 24 de abril de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Penalidade. |
| C9: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Jorge Rosa, Nº 29, Resistência, Vitória (Ponto 05) – HD: Y16S034706 das 12:00h do dia 22 de abril de 2019 às 11:45h do dia 24 de abril de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Penalidade. |
| C10: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Barão do Rio Branco, Nº 26a, B. Jucutuquara, Vitória (Ponto 11) – HD: Y13S643963 das 23:30h do dia 24 de abril de 2019 às 00:00h do dia 25 de abril de 2019; das 01:00h às 05:15h e às 06:00h do dia 25 de abril de 2019; das 00:15h às 05:00h do dia 26 de abril de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação de Penalidade. |
| C11: Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Dr. Homero S. Costa, Nº 01, Ilha Do Frade, Vitória (Ponto 15) – HD: Y12F012922 das 06:00h às 06:15h do dia 25 de abril de 2019. | Constatação Encerrada. |

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/129/2020, indica-se o encerramento das constatações C2, C4, C5, C6, C7 e C11.

Com relação às demais constatações, recomenda-se o indeferimento da defesa apresentada e aplicação de penalidade

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°129/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 26 de agosto de 2022.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e Fiscalização