
**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 096/2020

Processo: 86296604

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 010/2020, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Água Doce do Norte.

1. DOS FATOS

Entre os dias 14 a 16 de janeiro de 2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da CESAN no município de Água Doce do Norte para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/010/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº010/2020, em que foram observadas três não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 04/02/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 27/02/2020, por meio do ofício nº PR/003/026/2020, que será avaliada neste parecer.

2. PARECER

Quadro 2: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº010/2020.

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Bairro Bela Vista, Nº 195, Água Doce do Norte (Ponto 01) – HD: Y06C025932 das 10:15 às 10:30 horas, 12:30 horas e 20:00 horas do dia 15 de janeiro de 2019.	Constatação Encerrada.
C2. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Tancredo, Nº 126, Centro, Água Doce do Norte (Ponto 05) – HD: Y09B080627 das 19:00 às 19:15 horas e às 21:00 horas do dia 14 de janeiro de 2019. Das 9:30 às 10:15 horas, das 10:45 às 11:30 horas, das 12:15 às 12:30 horas, às 13:15 horas, das 14:00 às 14:30 horas, das 18:00 às 18:45 horas e das 19:15 às 19:45 horas do dia 15 de janeiro de 2019. Das 10:30 às 11:15 horas e às 14:15 horas do dia 16 de janeiro de 2019.	Constatação Encerrada.

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN frente às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/010/2020, indica-se o deferimento dos argumentos apresentados e o encerramento das constatações C1 e C2.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°010/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 19 de agosto de 2021.

Louise Bussolotti
EPPGG – Engenharia Civil

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento Básico