

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –
ARSP
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

PARECER TÉCNICO SÍNTESE – PT/DS/GSB/Nº 132/2021

Processo: 86255851

ASSUNTO: Análise da Defesa Prévia apresentada pela Cesan frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 023/2020, referente a fiscalização da pressão na rede de abastecimento de água de Águia Branca.

1. DOS FATOS

Nos dias 17 a 19 de janeiro de 2019 a Gerência de Saneamento Básico (GSB) fiscalizou as instalações da Cesan no município de Águia Branca para verificar a pressão na rede de abastecimento de água.

Além dos dados enviados previamente pela CESAN, a equipe de fiscalização utilizou-se de formulários específicos para aquisição de dados (checklists). As informações foram obtidas através de observações in loco, instalação de equipamentos de medição nos pontos selecionados, retirada de dados colhidos no datalogger.

Da fiscalização e da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/022/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº023/2020, em que foram observadas quatro não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela Cesan em 12/03/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 18/05/2020 por meio do ofício nº PR/003/046/2020, que será avaliada neste parecer.

Cabe ressaltar que de acordo com as Resoluções ARSP 035/2020, 036/2020 e 037/2020 publicadas, respectivamente, em 20/03/2020, 04/04/2020 e 23/04/2020, os atos e prazos processuais atinentes aos processos sancionatórios da Agência encontravam-se suspensos até o dia 04 de maio de 2020.

2. PARECER

Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº023/2020.

| CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO | INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA |
|--|--|
| C1. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua Paulino Massucatt, nº 280, Centro, Águia Branca (Ponto 02) - HD: Y13S650081 das 07:30 às 08:00 horas do dia 19 de janeiro de 2019. | Constatação Encerrada. |
| C2. Foi observada pressão de distribuição abaixo de 10 mca no seguinte endereço e horário: Rua José Massucatt, nº 19, Cristo Rei, Águia Branca (Ponto 04) - HD: Y05S077684 das 18:15 às 20:00 horas do dia 18 de janeiro de 2019. | Constatação Encerrada. |
| C3. Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Paulino Massucatt, nº 280, Águia Branca (Ponto 02) – HD: Y13S650081 das 22:00 horas do dia 17 de janeiro de 2019 às 7:15 horas do dia 18 de janeiro de 2019, 21:30 horas do dia 18 de janeiro de 2019 às 07:00 horas do dia 19 de janeiro de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade. |
| C4. Foi observada pressão de distribuição acima de 50 mca no seguinte endereço e horário: Rua Henrique Wroblewsky, nº 177, Cristo Rei, Águia Branca (Ponto 03) - HD: Y14F362273 das 21:15 horas do dia 17 de janeiro de 2019 às 07:15 horas de 18 de janeiro de 2019, às 8:15 horas do dia 18 de janeiro de 2019 e às 21:45 horas do dia 18 de janeiro de 2019 às 7:45 horas do dia 19 de janeiro de 2019. | Indeferimento da defesa apresentada e aplicação da penalidade. |

3 CONCLUSÃO

Após análise da defesa prévia enviada pela Cesan às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/023/2020, recomenda-se o deferimento dos argumentos apresentados e o encerramento das constatações C1 e C2.

Por sua vez, para as constatações C3 e C4 recomenda-se a manutenção da notificação e aplicação de penalidade.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°023/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela Cesan.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 20 de outubro de 2021.

Priscila Ribeiro Spala
Especialista em Regulação e
Fiscalização

Jéssica Novelli
Gerente de Saneamento Básico