AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ARSP

Ano: 2025

Município: Conceição do Castelo - ES

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO – GAE
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO - DB

Vitória – ES
Agosto/2026

arsp.es.gov.br +55 27 3636-8500 gabinete@arsp.es.gov.br arsp.es
Av. Cezar Hilal, n°1391 – CEP 29056-083 | Santa Lúcia, Vitória/ES

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 4
2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO 4
3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 7
4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 8
5. OUVIDORIA 9
5.1. OUVIDORIA ITINERANTE 10
6. EVENTOS RELEVANTES 10
7. AGENDA REGULATÓRIA 23
8. OUTRAS ATIVIDADES 24
8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada 24
8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan 24
8.3 Reunião com o MPES em São Mateus 25
8.4 “Embaixadores da Inovação” do programa Startupes 26
8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã 26
8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra 27
8.7 Reunião com MPES em Piúma 28
8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico 28
8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória 29
8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha 30
8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG 31
8.12 Projeto ‘Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável’ 32
8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha 32
8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS 33
8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra 34
8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães 35
8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento 36
8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha 37
8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo 38
8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado 38

9. CONCLUSÃO 39

1. INTRODUÇÃO

Dada a competência da ARSP de regular, controlar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário delegados ao Governo do Estado, conforme Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016, alterada pela Lei complementar nº 1057, de 08 de novembro de 2023, e considerando o Convênio ARSP nº 005/2017 firmado entre a Agência e o município de Conceição do Castelo – ES em 12/06/2017, com interveniência da CESAN, apresentamos neste relatório as atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025.

A saber, os principais objetivos a serem atingidos no referido convênio acerca dos serviços prestados pela CESAN são:

I- Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;

II- Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III- Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, MUNICÍPIO e a CESAN;

IV- Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade.

Com estes objetivos, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV, do Convênio ARSP nº 005/2017, no que tange à emissão dos relatórios anuais das atividades desenvolvidas pela Agência na regulação e fiscalização dos serviços prestados pela CESAN no referido Município.

2. CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICÍPIO

Para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário fornecidos pela CESAN, esta Agência Reguladora acompanha os indicadores estabelecidos na Resolução ARSI nº 034/2014.

Os indicadores são instrumentos de gestão aplicados pelas Agências Reguladoras, que permitem o acompanhamento da prestação dos serviços (abastecimento de água e esgotamento sanitário), com a avaliação do desempenho, do cumprimento das metas, da eficiência e da evolução, por parte do prestador, e ainda, permitem a comparação com outras organizações do setor.

Os indicadores são coletados e enviados à ARSP com frequência quadrimestral, até o vigésimo dia do mês subsequente ao encerramento de cada quadrimestre.

Destacamos que o serviço prestado pela CESAN no município de Conceição do Castelo é o de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do município.

Diante do exposto, para caracterizar o acompanhamento realizado, apresentamos no Quadro 1 algumas informações, e no Quadro 2, 3 e 4 os indicadores utilizados para a avaliação da prestação dos serviços previstos na Resolução ARSI nº 034/2014[1].

[1] As definições, fórmulas de cálculo e demais informações sobre os indicadores podem ser consultados na

Quadro 1: Informações de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Município de Conceição do Castelo – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	INFORMAÇÕES	UNIDADE	VALOR
AG003	Economias ativas de água	Economia	2752
ES003	Economias ativas esgoto.	Economia	2484
POP02	Economias beneficiadas com tarifa social.	Economia	160
AG002	Ligações ativas de água.	Ligação	2494
ES009	Ligações ativas de esgoto.	Ligação	2243
ENG01	Ligações factíveis de esgoto.	Ligação	341
AG026	População atendida com abastecimento de água.	Habitantes	6315
ES026	População atendida com esgotamento sanitário	Habitantes	6027

Quadro 2: Indicadores de Desempenho da Prestação de Serviços – Município de Conceição do Castelo – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN009 (SNIS)	Índice de hidrometração	%	100
IN013 (SNIS)	Índice de perdas de faturamento	%	34,93
IN049 (SNIS)	Índice de perdas na distribuição	%	34,23
IN051 (SNIS)	Índice de perdas por ligação	L/dia/lig.	188,96
IN023 (adaptado SNIS)	Índice de Atendimento urbano de água	%	100
ISp11 (PNQS)	Continuidade no abastecimento de água	%	98,5

Resolução ARSI nº 034/2014.

IOA-07(ADERASA)	Nível de utilização das ETA's	%	170
IN058 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água	kWh / m³	0,45
IOC-08 (ADERASA)	Nível de utilização das ETE's	%	59,27
IN059 (SNIS)	Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de tratamento de esgoto	kWh / m³	0,65
IN047 (adaptado SNIS)	Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com esgoto	%	95,44
ARSP01	Índice de adesão aos serviços públicos de esgotamento sanitário	%	86,8
ARSP02 (adaptado ARSESP)	Índice de apuração de consumo	%	99,68
IN082 (SNIS)	Extravasamentos de esgotos por extensão de rede	extrav./km	0,22
ARSP03	Índice municipal urbano de adesão à tarifa social	%	6,25

Quadro 3: Indicadores de Qualidade do Tratamento – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**VALOR**
IN075 (SNIS)	Incidência de análise de cloro residual fora do padrão	%	0
IN074 (SNIS)	Incidência de análise de turbidez fora do padrão	%	0,25
IN084 (SNIS)	Incidência de análise na água tratada de coliformes totais fora do padrão	%	4,35
IN079 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual	%	105,28
IN080 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez	%	105,28

IN085 (SNIS)	Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais	%	127,78
ISp03 (PNQS)	Remoção da carga de poluente do esgoto recebido na estação de tratamento	%	94,8
ARSP04	Incidência das análises de DBO fora do padrão	%	0

Quadro 4: Indicadores de Contexto – Município de Apiacá – Janeiro/2025.

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR
IN014 (SNIS)	Consumo micromedido por economia	m³/mês/economia	9,72
IN017 (SNIS)	Consumo de água faturado por economia	m³/mês/economia	9,77
IN020 (SNIS)	Extensão de rede de água por ligação	m/lig	8,82
IN043 (SNIS)	Participação das economias residenciais de água no total das economias de água	%	92,95
ARSP05	Densidade da macromedição	unidade/km	0,13

3. REGULAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

A Lei Complementar nº 827/2016, que cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), estabelece que a ARSP deve fixar, dentro de sua competência, normas, resoluções, instruções e recomendações técnicas e procedimentos relativos aos serviços regulados, observadas as diretrizes do poder concedente.

Ademais, as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários, serão definidas pela entidade de regulação, conforme capítulo V, arts. 22 a 27, e capítulo VI, arts. 29 a 42, da Lei Federal nº 11.445/2007, alterada pela Lei nº 14.026/2020, bem como pela Lei Estadual 9.096/2008.

Tais leis definem como exigência, em resumo, que as tarifas definidas devem garantir a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, com serviços de qualidade, e investimentos necessários para a universalização, ao mesmo tempo em que as tarifas devem ser módicas, ou seja, dentro da capacidade de pagamento dos usuários.

Para atender a estes princípios legais, além de todo o arcabouço de Resoluções já publicadas pela Agência Reguladora e disponível no sítio eletrônico da ARSP (www.arsp.es.gov.br) na área Legislação / Atos Normativos / Resoluções Saneamento Básico, apresentamos de forma específica as resoluções

aplicáveis ao saneamento publicadas no ano de 2025.
- Resolução ARSP nº 090/2025: Em junho de 2025, a ARSP publicou o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela CESAN, aplicável ao ano tarifário 2025-2026.

4. FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A Agência de Regulação de Serviços Públicos realiza inspeções in loco, a fim de identificar a conformidade dos serviços e cobrar a adoção de medidas corretivas nos procedimentos de operação e manutenção destes sistemas. Com essa rotina, procura-se certificar o bom desempenho técnico e garantir melhorias na prestação dos serviços de água e esgoto, atuando-se na prevenção de descontinuidades, além de verificar a conformidade com as normas legais e técnicas vigentes, com os Contratos de Programa e Planos Municipais de Saneamento Básico.
Com esta finalidade, as fiscalizações da Agência são realizadas tomando como base o Manual de Fiscalização do Saneamento, e de forma clara e objetiva, são apontadas as deficiências e potencialidades dos serviços fornecidos pelos prestadores de serviço, bem como o acompanhamento das atividades desenvolvidas em cada unidade.
Os itens a serem inspecionados são sistematizados em formulário específico desenvolvido para aquisição de dados (checklist) e encontram-se divididos em quatro categorias e sete blocos específicos:
- Sistema de Abastecimento de Água (SAA), no qual contempla o Bloco 1 (Qualidade da Água), Bloco 3 (Sistema de Água), e Bloco 6 (Pressão da Água na Rede de Distribuição);
- Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), que comtempla o Bloco 2 (Qualidade do Esgoto) e Bloco 4 (Sistema de Esgoto);
- Sistema Comercial, com o Bloco 5 (Sistema Comercial); e
- Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e Contrato de Programa, que engloba o Bloco 7.

Na fiscalização do SAA é avaliado a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 3); a continuidade da distribuição de água através da instalação de equipamentos de medição da pressão (Bloco 6); e o atendimento a qualidade da água distribuída, de acordo com a Portaria de consolidação Nº5/2017 alterada pela Portaria GM/MS Nº 888/2018 do Ministério da Saúde (Bloco 1).
Já no SES é verificado o atendimento à qualidade final do efluente tratado de acordo com a Resolução CONAMA 430/2011, Portarias de Outorga e Licenças Ambientais (Bloco 2), bem como a conservação, manutenção e operação de todas as etapas do sistema (Bloco 4).
Por sua vez, a fiscalização do Sistema Comercial verifica a conformidade das atividades comerciais e de atendimento aos usuários, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, de acordo com a legislação pertinente (Bloco 5). Já no PMSB e Contrato de Programa é analisado a conformidade dos objetivos e metas traçadas no Plano Municipal de Saneamento Básico (Bloco 7).
Os resultados das inspeções são apresentados nos Relatórios de Fiscalização e a partir das Constatações e Não Conformidades identificadas, o prestador recebe o Termo de Notificação, sendo

informado o prazo para apresentação da sua Defesa Prévia e as sanções passíveis de aplicação.
Os elementos apresentados na Defesa são avaliados pela Diretoria de Saneamento Básico e, caso confirmada a transgressão por parte do prestador, é aplicado o Auto de Infração, descrevendo as penalidades aplicáveis e arbitrando o prazo para apresentação de Defesa à Diretoria Colegiada. Da decisão da Diretoria Colegiada, em relação à Defesa do Auto de Infração, cabe Recurso ao Conselho Consultivo, sendo este a última instância de defesa das sanções aplicadas pela Agência.

5. OUVIDORIA

O Serviço de Ouvidoria da ARSP é destinado ao atendimento de todos os cidadãos que necessitam registrar reclamações, denúncias, sugestões, consultas ou elogios relacionados aos serviços prestados pelas concessionárias de água e esgoto, de gás natural canalizado ou demais serviços regulados pela ARSP. A Agência é o canal para auxiliar na relação entre o governo (poder concedente) prestadores de serviços e cidadãos.

A Ouvidoria da ARSP funciona no 0800 280 8080, das 8 horas às 20 horas de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados, pelo e-mail ouvidoria@arsp.es.gov.br ou pelo sistema e-ouv (https://e-ouv.es.gov.br/).

O atendimento presencial pode ser feito das 8 horas às 17 horas (na sede da ARSP, localizada na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 955, sl 401, Enseada do Suá, Vitória, ES), de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

A Ouvidoria da ARSP atua efetivamente como importante agente de conflitos entre usuários e as concessionárias dos setores de saneamento básico, infraestrutura viária e distribuição de gás natural canalizado.

A seguir, elencamos todos os registros de ouvidoria no ano em questão para o município:

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Conceição do Castelo	2025091238	15/09/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Conceição do Castelo	2025102682	27/10/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água
Conceição do Castelo	2025110262	04/11/2025	Reclamação	CESAN	Atraso de Ligação/Separação de Água

Municipio	Num. De Protocolo	Data de Registro	Tipo de manifestação	Órgão	Assunto
Conceição do Castelo	2025110331	04/11/2025	Reclamação	CESAN	Deslocamento de Hidrômetro
Conceição do Castelo	2025122542	30/12/2025	Reclamação	CESAN	Rede De Esgoto

5.1. OUVIDORIA ITINERANTE

Em consonância com a Agenda Regulatória 2025/2027, foi aprovada a implantação da ouvidoria itinerante no âmbito de atuação da ARSP. A ouvidoria itinerante é uma iniciativa adotada para aproximar a sociedade da ARSP e garantir a participação popular no processo de regulação. A ideia da implementação da ouvidoria itinerante é que a ouvidoria da Agência seja levada aos municípios conveniados para receber demandas e sugestões diretamente da população.

Essa prática busca dar voz aos cidadãos e permitir que eles possam expressar suas demandas e expectativas em relação aos serviços regulados pela agência. Além disso, a ouvidoria itinerante também é uma forma de aumentar a transparência e a prestação de contas da Agência.

É importante ressaltar que a ouvidoria itinerante não substitui a ouvidoria permanente da ARSP, que deve estar sempre disponível para receber demandas e sugestões dos cidadãos. No entanto, a ouvidoria itinerante pode ser uma ferramenta importante para aumentar a participação popular e tornar mais conhecido o trabalho realizado pela Agência.

Com isso, o município de Município: Conceição do Castelo poderá contar com a ouvidoria itinerante da ARSP sempre que solicitada, incluindo-a em eventos de cunho social realizados pela Prefeitura do Município, instituições de representação da sociedade civil, como sindicatos, associações de bairro, organizações não governamentais, entre outros. A ideia é que essas entidades ajudem a mobilizar a população e divulgar a presença da ouvidoria itinerante na região.

Além disso, a ouvidoria itinerante poderá auxiliar o Município a repassar as informações dos serviços regulados à população através de campanhas educativas e distribuição de folder/cartilhas sempre que alguma alteração substancial assim exigir.

6. EVENTOS RELEVANTES

O portal de eventos relevantes foi criado pela ARSP em parceria com a PRODEST e serve de acompanhamento das ocorrências estabelecidos na Resolução ARSI 032/2014, com base nas informações inseridas pelo prestador de serviços.

De acordo com o artigo 1º da Resolução 032/2014, os eventos relevantes classificam-se em:

I. **Programados:** eventos planejados que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou

comprometimento da prestação dos serviços, tais como obras, reparos, manutenções, melhorias, dentre outros;

II. **Não Programados:** eventos que motivem a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento da prestação dos serviços e que ocorrerem quando não for possível sua previsão por serem decorrentes de acidentes, fatores externos alheios à prestação dos serviços, situações de emergência, e/ou caso fortuito ou força maior;

III. **Paralisação pontual:** é toda a interrupção e/ou suspensão e/ou comprometimento do serviço de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário que atinja uma única unidade usuária ou unidades condominiais, cuja duração seja superior a 24 horas e decorra de anomalias no sistema do prestador de serviços.

Com base no exposto, para o município de Conceição do Castelo, temos:

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2017120116180901	PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO A ETA CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018030615032901	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO DEFINIDO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018032210572401	Pontual	PARALISAÇÃO DA ETA CONCEIÇÃO DO CASTELO DECORRENTE DAS FORTES CHUVAS QUE ACOMETERAM O MUNICÍPIO. FORAM REALIZADAS MANOBRAS OPERACIONAIS PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018040213220101	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018060818405701	Pontual	APÓS REPARO EM REDE, ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018082213240301	Pontual	FORAM REALIZADAS MELHORIAS OPERACIONAIS NO BOOSTER QUE ABASTECE O SETOR. APÓS AJUSTES O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018082213240301	Pontual	FORAM REALIZADAS MELHORIAS OPERACIONAIS NO BOOSTER QUE ABASTECE O SETOR. APÓS AJUSTES O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2018100515410601	Pontual	VAZAMENTO EM RAMAL. O VAZAMENTO FOI ELIMINADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019050209293301	Pontual	INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBSTITUIÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA (CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA). APÓS RETORNO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019050209293301	Pontual	NO DIA 23/04/2019 - FECHADOS REGISTROS DN100 E DN50 PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO NA RUA COLMAR VIEIRA. O VAZAMENTO FOI ELIMINADO. NO DIA 26/04/2019 - VAZAMENTO EM REDE DN50 NA RUA JOSÉ VICENTE BARBOSA. O VAZAMENTO FOI ELIMINADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019071914420101	Pontual	NO DIA 03/07 FOI IDENTIFICADO VAZAMENTO EM REDE. O VAZAMENTO FOI ELIMINADO. NO DIA 05/07 FOI PARALISADA A ETA DEVIDO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. APÓS RETORNO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA O ABASTECIMENTO FOI NORMALIZADO. OS DIAS 03/07 E 05/07 O CLIENTE FOI ATENDIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019072916162001	NÃO PROGRAMADO (A)	NÃO SE APLICA
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019111212322401	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA FALTA DE ENERGIA NA EAT NICOLAU DE VARGAS QUE OCASIONOU O BAIXO NÍVEL DO RESERVATÓRIO SUPERIOR DO SETOR,

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARETO, BAIRRO NICOLAU DE VARGAS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2019111212360301	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA MANOBRA DE REGISTRO DN 100 MM E DN 75 MM NA AVENIDA JOSÉ GRILO, BAIRRO: CENTRO PARA A GARANTIA DE RECUPERAÇÃO DO ABASTECIMENTO NOS BAIRROS NICOLAU DE VARGAS E BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020012913452701	Pontual	PROBLEMAS ELETROMECÃNICOS NA ELEVATÓRIA DEVIDO À QUEDA DE ENERGIA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REGULARIZAÇÃO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020020709472101	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS NA ELEVATÓRIA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020022009433001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS NA ELEVATÓRIA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020022108095701	NÃO PROGRAMADO (A)	QUEDA DE ENERGIA NA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, LOCALIZADA NA RODOVIA ES 165. EQUIPE ELETROMECÂNICA ESTEVE NO LOCAL E SOLUCIONOU A SITUAÇÃO. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ESTÁ PRODUZINDO ÁGUA TRATADA E HAVERÁ DISPONIBILIDADE DE CARRO-PIPA PARA OS ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020022710561801	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DEVIDO QUEDA DE ENERGIA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020030615591001	Pontual	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA NA CAPTAÇÃO / PROTOCOLO ARSP: 2020022108095701

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020030615591001	Pontual	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DEVIDO A QUEDA DE ENERGIA NA CAPTAÇÃO / PROTOCOLO ARSP: 2020022108095701
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020060116523201	Pontual	IDENTIFICADO VAZAMENTO EM REDE. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020072716545901	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS EM ALARME DE SOBRECORRENTE. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONTINUOU PRODUZINDO ÁGUA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020072717120201	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DIETINO LARRIEU, BAIRRO: LARRIEU, CONCEIÇÃO DO CASTELO, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MELHORIAS NO BOOSTER DIETINO LARRIEU JUNTO COM ELETROMECANICA. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONTINUARÁ PRODUZINDO ÁGUA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020082714294201	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS EM ALARME DE SOBRECORRENTE. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU COM VAZÃO REDUZIDA DEVIDO FALHA NA ELEVATÓRIA ÁGUA BRUTA.
CONCEIÇÃO DO	2020092208402901	Pontual	PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS NA BOMBA QUE ABASTECE A REGIÃO. EQUIPE REALIZOU O REPARO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CASTELO			
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020092213413401	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA, RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU COM OSCILAÇÃO DE VAZÃO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020110916315001	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO PIQUET DE ENERGIA PELA EDP ESPÍRITO SANTO, COMPROMETENDO O BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020111716193101	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO FALTA DE ENERGIA PELA EDP ESPÍRITO SANTO, COMPROMETENDO O BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020121117131801	NÃO PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS ESTAREM DESLIGADAS POR FALTA DE ENERGIA PELA EDP ESPÍRITO SANTO APÓS PIQUET DE ENERGIA. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU NORMALMENTE.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020122114563401	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS ESTAREM DESLIGADAS POR FALTA DE ENERGIA PELA EDP ESPÍRITO SANTO

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			APÓS PIQUET DE ENERGIA CAUSADO PELO TEMPORAL NA REGIÃO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2020122115043001	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO, DEVIDO PROBLEMAS DE EQUIPAMENTOS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021010414320901	NÃO PROGRAMADO (A)	RESERVATÓRIO NICOLAU DE VARGAS VAZIO DEVIDO REFLEXO DA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, RODOVIA ES 165 BAIRRO: CENTRO, PARA SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE REDE DN 50 MM LOCALIZADO NA RUA SANTA RITA, CENTRO, OCORRIDO EM 30/12/2020.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021011214022701	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS ESTAREM EM ALARME DE SOBRECORRENTE. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU NORMALMENTE.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021012515244801	NÃO PROGRAMADO (A)	• CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO DEVIDO PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS NAS CMB'S E BAIXO NÍVEL NO MANANCIAL, CAUSANDO REDUÇÃO NA VAZÃO DE ENTRADA. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU NORMALMENTE APÓS RELIGADAS AS BOMBAS ÀS 09H30 DO DIA 22/01/2021.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021020816525201	NÃO PROGRAMADO (A)	• CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA RODOVIA ES 165, BAIRRO: CENTRO DEVIDO PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS NAS CMB'S DA CAPTAÇÃO. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU NORMALMENTE APÓS LIMPEZA DAS BOMBAS DO DIA 07/02/2021.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021022217173001	NÃO PROGRAMADO (A)	• CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS, RUA JOSE MARETO, BAIRRO: NICOLAU DE VARGAS DEVIDO BOMBAS ESTAREM EM ALARME DE SOBRECORRENTE. A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA OPEROU NORMALMENTE.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021030811010001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NO REGISTRO, ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021030811010001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA ELÉTRICOS NA EAT NICOLAU DE VARGAS, ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021032209304601	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS EM QUE A EAT NÃO ACIONOU DEVIDO BAIXA PRESSÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021032209304601	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS EM QUE A EAT NÃO ACIONOU DEVIDO BAIXA PRESSÃO. ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021040714105401	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NA BOMBA, ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2021081616142001	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA NICOLAU DE VARGAS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DISTRIBUIÇÃO AFETADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022011816431001	Pontual	ABASTECIMENTO COM 0 MCA DE PRESSÃO DEVIDO AO NIVEL BAIXO DO RESERVATÓRIO - ABASTECIMENTO NORMALIZADO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022011914272801	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DE REPARO DE VAZAMENTO NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DN 150 MM. PRODUÇÃO INTERROMPIDA. DISTRIBUIÇÃO AFETADA. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO REINICIADOS, COM VAZÃO REDUZIDA, ÀS 11H20. PREVISÃO DE NORMALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM ATÉ 24 HORAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022020710175001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS OPERACIONAIS NA ETA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022030717413501	NÃO PROGRAMADO (A)	DANO AO INVERSOR DE FREQUÊNCIA DO BOOSTER ARTHUR SOARES PARALISOU O FUNCIONAMENTO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA. EQUIPE ELETROMECÂNICA ACIONADA IMEDIATAMENTE. EQUIPAMENTO DANIFICADO TEVE QUE SER SUBSTITUÍDO. OPERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA REINICIADA ÀS 12H00.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022030717465501	NÃO PROGRAMADO (A)	DANO AOS CONJUNTOS MOTOBOMBA APÓS ROMPIMENTO DE CABO DA REDE ELÉTRICA DA EDP PARALISOU O BOOSTER VIVENDAS DO IMPERADOR. EQUIPAMENTO DANIFICADO TEVE QUE SER SUBSTITUÍDO. OPERAÇÃO DO BOOSTER REINICIADA ÀS 15H00.
CONCEIÇÃO DO	2022032315370801	NÃO PROGRAMADO	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA EEAT NICOLAU DE VARGAS DEVIDO PROBLEMAS

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CASTELO		(A)	ELETROMECÂNICOS NO SENSOR DE PRESSÃO DA BOMBA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022033110032001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS OPERACIONAIS NA ETA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022033110032001	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS OPERACIONAIS NA ETA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022040414245701	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA EEAT NICOLAU DE VARGAS DEVIDO PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS SOMADO AO VAZAMENTO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA RUA JOAQUIM CORNELIO FILHO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022041316405601	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMAS OPERACIONAIS NA ETA. ABASTECIMENTO NORMALIZADO APÓS REPARO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022042715374501	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA EEAB CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA REALIZAÇÃO DE DESVIO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA, DEVIDO A OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA PONTE DA ES 165, PELO DER-ES. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AFETADAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022060709365001	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA ETA ITABAIANA PARA VERIFICAR O SISTEMA QUE BOMBEIA ÁGUA TRATADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DO RESERVATÓRIO E QUE ESTÁ PROVOCANDO ENTRADA DE AR NO SISTEMA E PARALELO A ISSO SERIA FEITA A AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, QUE TAMBÉM PRECISA DO RESERVATÓRIO VAZIO PARA INSTALAÇÃO DOS SENSORES.

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022080110311301	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA REGISTRO DN 100 MM FECHADO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA EM CONCEIÇÃO DO CASTELO. DISTRIBUIÇÃO AFETADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022092611531701	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA EEAB E DA ETA CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO INTERRUPÇÃO DE ENERGIA PELA EDP ÀS 10H00 DO DIA 23/09/2022.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022092611591801	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA EEAT NICOLAU DE VARGAS DEVIDO PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS, APÓS INTERRUPÇÃO DE ENERGIA PELA EDP, OCORRIDA NO DIA ANTERIOR.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2022092714103201	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA EEAT NICOLAU DE VARGAS DEVIDO PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS, APÓS INTERRUPÇÃO DE ENERGIA PELA EDP, OCORRIDA NO DIA 23/09/2022. O FUNCIONAMENTO DA EEAT PERMANECE COM PROBLEMAS ELETROMECÂNICOS, NOVAS MANUTENÇÕES PROGRAMADAS PARA O DIA 27/09/2022.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023011216490101	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO INTERRUPÇÃO DE ENERGIA PELA EDP. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AFETADAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023011713412301	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE AREIA DEVIDO FORTES CHUVAS. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AFETADAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023022811393201	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DESLOCAMENTO PROVISÓRIO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			200 MM DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, A PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL. DISTRIBUIÇÃO AFETADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023030814103101	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DEVIDO A ROMPIMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200 MM, APÓS EXECUÇÃO DE DESLOCAMENTO SOLICITADO PELA PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. DISTRIBUIÇÃO AFETADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023032713575501	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 46 MCA\\NOVO LACRE 6526794
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023060713561101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 49 MCA // NOVO LACRE 6563906 // FOI REALIZADO DESCARGA NO CAVALETE
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023060713561101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 18 MCA // NOVO LACRE 6563055
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023060713561101	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 36 MCA // NOVO LACRE 6505739
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023062215551901	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 25 MCA DE PRESSÃO NO Y15F055349\\6563164, LEITURA 1207.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023072013454501	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO DA EEAT NICOLAU DE VARGAS EM CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO INTERRUPÇÃO DE ENERGIA PELA EDP. DISTRIBUIÇÃO AFETADA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023080410443301	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NA PRESSÃO COM 39 MCA\\ DESCARGA NO HD:Y19F920857 // LEITURA:0224//NOVO LACRE :6562680

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023081615002801	PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA PARALISAÇÃO PROGRAMADA NA ETA CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIO. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AFETADAS.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023082216202401	Pontual	IDENTIFICADO PROBLEMA NA PRESSÃO COM 50 MCA\\ DESCARGA NO HD:Y17S305279//LEITURA:0266//NOVO LACRE:6565120
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023100509215701	Pontual	ABASTECIMENTO NORMALIZADO COM 44 MCA - HD Y15F053953 - LACRE AEG0092459
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023100919442601	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA FECHAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN50 EM CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023100919485001	NÃO PROGRAMADO (A)	CESAN INFORMA FECHAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DN50 EM CONCEIÇÃO DO CASTELO PARA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2023111616554301	NÃO PROGRAMADO (A)	RESERVATÓRIOS ZERADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONCEIÇÃO DO CASTELO DEVIDO ONDA DE CALOR NO ESTADO E SERVIÇO DE PESQUISA DE VAZAMENTO NÃO-VISÍVEL.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2024112109024501	Pontual	CLIENTE ABASTECIDO COM 35MCA. // LACRE:6847933
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2025021815555801	Pontual	CLIENTE ABASTECIDO COM 18MCA.// LACRE:7000438
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2025110610392201	PROGRAMADO (A)	CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA E ETA CONCEIÇÃO DO CASTELO PARALISADAS DEVIDO FALTA DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS QUE DANIFICOU VÁRIOS POSTES, OCASIONANDO MAIOR

MUNICÍPIO	PROTOCOLO	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
			DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONCEIÇÃO DO CASTELO	2026060219521801	PROGRAMADO (A)	PARALISAÇÃO PROGRAMADA DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA DESLOCAMENTO DEFINITIVO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN 200 MM DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.

7. AGENDA REGULATÓRIA

A Lei Federal Nº 11.445/2007 estabeleceu que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), passou a ter a competência para editar normas de referência para a regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, com base em sua Agenda Regulatória.

A Agenda Regulatória é um instrumento fundamental de planejamento, gestão e participação pública que confere transparência e previsibilidade ao processo regulatório. Trata-se de uma ferramenta de governança que determina os temas prioritários para o processo normativo, direcionando a atuação do regulador ao definir ações e prazos para o seu cumprimento.

Com isso, o estoque regulatório da ARSP passa uma atualização para adequar-se as normas de referência da ANA visando não só atender a Legislação Federal como também aprimorar a regulação oferecendo segurança jurídica e uniformidade regulatória para a prestação dos serviços de saneamento básico nos municípios conveniados.

Além disso, cabe destacar a importância da ARSP seguir as normas da ANA também para o próprio Município, haja vista ser condição para o acesso dos entes municipais aos recursos públicos federais ou para a contratação de financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos, ou entidades da administração pública federal.

Nesse sentido, a ARSP tem seguido a sua Agenda Regulatória 2025/2027 no eixo do saneamento básico, considerando a atualização dos normativos existentes e elaboração daqueles normativos necessários para atender as diretrizes das normas de referência da ANA, aprimorando o seu estoque regulatório.

8. OUTRAS ATIVIDADES

8.1 Programa VERÃO+ARSP – Intensificação da Fiscalização no Período de Alta Temporada

Em 2025, a Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), por meio da Gerência de Água e Esgoto (GAE), deu continuidade ao Programa VERÃO+ARSP, voltado à intensificação das ações fiscalizatórias nos municípios litorâneos conveniados durante a alta temporada.

No âmbito da iniciativa, foram monitorados os serviços de abastecimento de água nos municípios de Anchieta, Aracruz, Conceição da Barra e Guarapari, considerando o aumento expressivo da demanda em razão do fluxo turístico característico do período.

Durante as fiscalizações, a equipe técnica realizou a verificação da qualidade da água distribuída, a análise de dados operacionais fornecidos pelos prestadores, a avaliação da continuidade e regularidade do abastecimento — com medições de pressão na rede —, além da adoção de providências regulatórias nos casos de não conformidade identificados.

Com essa atuação estratégica, a Agência reforçou seu papel na prevenção de desabastecimentos, na garantia da potabilidade da água e na indução de melhorias estruturais de curto, médio e longo prazo, para assegurar maior eficiência na prestação dos serviços e a proteção da saúde pública durante o período de maior demanda.

8.2 Visita ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Cesan

Com o objetivo de aprimorar a regulação, o controle e a fiscalização dos serviços de saneamento, a ARSP, por meio da GAE, realizou visita técnica ao Centro de Controle Operacional (CCO) da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizado no município da Serra, em 22 de janeiro.

A iniciativa teve como finalidade conhecer a estrutura operacional do prestador e compreender o fluxo de monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contribuindo para a melhoria contínua da atuação regulatória.

Durante a visita, a equipe técnica conheceu a sala de comando responsável pelo acompanhamento em tempo real dos sistemas na Grande Vitória, que utiliza tecnologias como telemetria e telecomando para monitorar pontos de pressão, reservatórios, estações de tratamento e elevatórias.

A ação possibilitou maior entendimento sobre os processos operacionais da concessionária, fortalecendo a capacidade analítica da Agência para promover maior celeridade nas avaliações e contribuindo para a redução de perdas e a prevenção de desabastecimento.



8.3 Reunião com o MPES em São Mateus

A ARSP participou, em fevereiro, de reunião pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) no município de São Mateus, para tratar de questões relacionadas ao saneamento no balneário de Guriri.

A participação institucional teve como objetivo acompanhar as demandas locais, compreender a realidade do território e contribuir tecnicamente para o aprimoramento das soluções voltadas à prestação dos serviços de abastecimento de água.

Essa atuação evidencia o compromisso da Agência com o diálogo interinstitucional e com o aperfeiçoamento contínuo da atuação regulatória, visando assegurar à população o acesso a serviços adequados e de qualidade.



8.4 “Embaixadores da Inovação” do programa Startupes

Com o objetivo de impulsionar a inovação e modernizar seus processos internos, servidoras da ARSP concluíram, em 21 de fevereiro, a capacitação “Embaixadores da Inovação”, vinculada ao programa StartupES, desenvolvido pelo Laboratório de Gestão e Inovação da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos. A cerimônia de certificação ocorreu no auditório da Escola de Serviço Público do Espírito Santo, reunindo os servidores certificados que passam a atuar como multiplicadores da cultura de inovação no âmbito institucional.

A iniciativa tem como propósito capacitar agentes públicos para liderarem projetos inovadores, utilizando instrumentos previstos na Lei Estadual 9.929/2019 e na Lei Complementar 182/2021 (Marco Legal das Startups), ampliando a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Para a ARSP, a participação no programa representa um avanço estratégico na busca por soluções regulatórias mais ágeis, tecnológicas e orientadas a resultados. A formação fortalece a capacidade institucional de implementar ferramentas inovadoras nos processos de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos delegados, promovendo maior eficiência, transparência e aprimoramento contínuo da atuação regulatória em benefício dos cidadãos capixabas.



8.5 Posse no COMMASAB em São Roque do Canaã

A gerente de Água e Esgoto da ARSP, Krishna Daher, e a gerente de Resíduos Sólidos, Jéssica Novelli, participaram da Primeira Reunião Ordinária do biênio 2025–2027 do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico (COMMASAB), realizada no município de São Roque do Canaã.

Durante a reunião, Krishna Daher tomou posse como conselheira titular no colegiado, enquanto Jéssica Novelli assumiu como conselheira suplente.

A participação da ARSP consolida o compromisso institucional com o fortalecimento da governança

ambiental e do saneamento básico nos municípios capixabas, contribuindo tecnicamente para a formulação e o acompanhamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à melhoria dos serviços prestados à população.



8.6 Reunião com equipe da Prefeitura da Serra

No início do ano, a ARSP recebeu a equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal da Serra para uma reunião de alinhamento sobre a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB).

O encontro teve como principal objetivo esclarecer dúvidas relacionadas à adequação do plano às novas normas de referência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, além de orientar quanto aos aspectos regulatórios necessários para garantir conformidade legal, qualidade na prestação dos serviços e avanço nas metas de universalização.

Isso demonstra o papel da ARSP no apoio técnico aos municípios regulados, promovendo segurança jurídica, alinhamento institucional e fortalecimento da política de saneamento básico no Espírito Santo.





8.7 Reunião com MPES em Piúma

A ARSP participou de reunião realizada em 11 de março no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no município de Piúma, com a presença de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDURB), da Microrregião de Água e Esgoto do Espírito Santo (MRAE), da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Prefeitura Municipal.

Na ocasião, foram debatidas questões relacionadas à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, com destaque para os encaminhamentos necessários à celebração de convênio para que a Agência passe a exercer a regulação e fiscalização dos serviços.

Diante da manifestação de interesse do município, a ARSP oficializou a CESAN para que se manifestasse, no prazo de 30 dias, acerca dos termos vigentes do instrumento de cooperação.

Até a formalização do convênio, a Agência permaneceu prestando apoio técnico ao município no fortalecimento das políticas públicas de saneamento, visando estruturar as condições para atuação regulatória plena.



8.8 Reunião entre ARSP, SEDURB e MRAE/ES - Avanços no Saneamento Básico

A ARSP realizou, em 4 de abril, reunião institucional com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e a Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo

(MRAE/ES) para discutir avanços e estratégias voltadas à política estadual de saneamento básico.
A reunião contou com a participação do diretor-geral da ARSP, Alexandre Ventorim; do diretor de Saneamento Básico, Mamoru Komatsu; do subsecretário de Estado de Política Estadual de Saneamento e de Apoio Regional da Sedurb, Carlos Guimarães; e do secretário Geral da MRAE/ES, Sérgio Rabello.
O encontro reforçou a importância da atuação integrada entre os órgãos para viabilizar a expansão dos serviços, especialmente em áreas não atendidas, zonas rurais e municípios com prestação precária, em consonância com as metas de universalização estabelecidas pelo Lei 14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento).
Durante a reunião, foi destacada a relevância da prática regulatória da ARSP como instrumento de apoio ao Governo do Estado na garantia de padrões de qualidade, na promoção da expansão dos serviços e na indução de melhorias contínuas na prestação.
Também foi ressaltado o momento de fortalecimento institucional da Agência, marcado pela ampliação de sua atuação regulatória, investimentos em capacitação técnica, automatização de processos e celebração de acordos de cooperação com outras entidades reguladoras.



8.9 Debate sobre os serviços prestados pela Cesan na Comissão de Meio Ambiente na Câmara Municipal de Vitória

A ARSP participou de debate promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vitória, que teve como pauta os serviços prestados pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento no município.
Na ocasião, o diretor de Saneamento Básico da ARSP, Mamoru Komatsu, apresentou as competências institucionais da Agência aos vereadores e lideranças comunitárias presentes, esclarecendo o papel regulatório exercido na fiscalização, no acompanhamento da qualidade e na garantia da adequada prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.



8.10 Mediação Institucional para Aprimoramento dos Serviços de Saneamento em Vila Velha

A ARSP realizou, em 24 de abril, reunião de mediação entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de alinhar estratégias e aprimorar a prestação dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

O encontro foi motivado por demandas apresentadas pela administração municipal relacionadas, principalmente, a ocorrências de extravasamento de esgoto e à qualidade da recomposição asfáltica após intervenções realizadas pela concessionária. A mediação proporcionou espaço para diálogo técnico e institucional, no qual foram discutidas medidas para padronização de procedimentos, redução do tempo de resposta às ocorrências e melhoria na comunicação entre as partes.

Também foram tratadas ações voltadas à ampliação da adesão dos munícipes à rede coletora de esgotamento sanitário, bem como iniciativas para fortalecer a transparência e o fluxo de informações.

A atuação reafirmou o papel da ARSP não apenas como órgão fiscalizador, mas como instância técnica e imparcial de articulação, promovendo soluções consensuais, induzindo boas práticas regulatórias e contribuindo para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados à população.



8.11 Intercâmbio Técnico com a ARSAE-MG

A ARSP realizou, entre os dias 5 e 7 de maio, visita técnica à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE), com o objetivo de conhecer metodologias e ferramentas voltadas à modernização da atividade regulatória. A iniciativa integra o planejamento institucional para adoção de sistema de informação regulatória destinado a agilizar e qualificar os processos fiscalizatórios no âmbito da Agência.

Durante o intercâmbio, foram compartilhadas experiências relacionadas à gestão de dados, desenvolvimento de sistemas e práticas de fiscalização, permitindo à ARSP avaliar soluções já consolidadas e adaptáveis à sua realidade. A ação reforça o compromisso institucional com a inovação, a eficiência operacional e o aprimoramento contínuo da regulação dos serviços públicos delegados.



8.12 Projeto ‘Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável’

A ARSP participou da “Reunião Setorial Saneamento Básico”, realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, como parte do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS). A iniciativa é coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos e pelo Instituto Jones dos Santos Neves, com participação do Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e do Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento.

O projeto tem como objetivo desenvolver ferramentas para avaliação dos níveis de segurança hídrica no contexto do desenvolvimento regional sustentável, incluindo a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC, baseado em indicadores integrados e multissetoriais.

A ARSP passou a integrar o Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP), ao lado de entidades representativas do setor, contribuindo com a perspectiva regulatória para a construção de indicadores e metodologias que apoiem decisões técnicas e políticas públicas.



8.13 Fortalecimento da Interlocução Institucional para Melhoria dos Serviços em Vila Velha

A ARSP promoveu, em 2 de julho, a segunda reunião de alinhamento entre a Prefeitura de Vila Velha e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), com o objetivo de fortalecer a comunicação institucional e aprimorar a qualidade dos serviços de saneamento básico no município de Vila Velha.

A iniciativa integra a atuação mediadora da ARSP, voltada à construção de soluções equilibradas entre os interesses dos usuários, do prestador de serviços e do poder concedente. Como resultado da

interlocução estruturada, observou-se avanço significativo no fluxo de comunicação e na resolutividade das demandas encaminhadas pelo município, com a maior parte das solicitações formalizadas já atendidas e as demais em fase de conclusão.



8.14 Atuação da ARSP na Construção do Conceito de Segurança Hídrica no Âmbito do Projeto SH-DRS

A ARSP participou da Oficina “Conceito de Segurança Hídrica no contexto do Setor Saneamento Básico”, realizada em 22 de outubro, como integrante do Comitê de Acompanhamento do Projeto (CAP) do eixo Saneamento Básico do Projeto “Segurança Hídrica e Desenvolvimento Regional Sustentável” (SH-DRS).

A iniciativa, coordenada pela Agência Estadual de Recursos Hídricos, pelo Instituto Jones dos Santos Neves, pelo Laboratório de Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional e pelo Núcleo Estratégico em Água e Desenvolvimento, teve como objetivo consolidar o conceito de segurança hídrica que norteará a aplicação experimental do Modelo Conceitual MC-SHLUNC em regiões piloto do Estado.

Durante a oficina, a ARSP contribuiu tecnicamente para o debate sobre os elementos centrais do conceito, especialmente no que se refere ao grau de atendimento sustentável das necessidades hídricas e ao nível aceitável de risco de falhas na prestação dos serviços, aspectos diretamente relacionados à continuidade, qualidade e eficiência do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.

A participação ativa da Agência demonstrou seu compromisso com a produção de indicadores consistentes, o fortalecimento da governança regulatória e a integração entre planejamento hídrico e regulação do saneamento.



8.15 Acompanhamento da Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico da Serra

A ARSP participou de reunião realizada nos dias 20 e 21 de agosto entre o município da Serra e a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), destinada à pactuação de programas, projetos e ações no âmbito da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), com foco nos eixos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O encontro teve como objetivo estruturar o planejamento de ações de curto, médio e longo prazo para os sistemas de água e esgoto, assegurando a observância dos princípios legais e regulatórios do setor e a proteção do interesse público.

A participação técnica da ARSP foi fundamental para acompanhamento e indução de boas práticas no planejamento municipal, contribuindo para a consistência das metas, a melhoria contínua da prestação dos serviços e o alinhamento às diretrizes regulatórias vigentes.



8.16 ARSP, Cesan e Prefeitura de Vila Velha visitam a Estação de Tratamento de Esgoto Ulisses Guimarães

A ARSP participou, em 10 de setembro, de visita técnica à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha. A agenda foi realizada a partir de demanda da Prefeitura Municipal de Vila Velha, com a participação da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e da Engeform Engenharia, responsável pela execução das obras em consórcio com outras empresas.

A visita teve como objetivo apurar as causas de falhas recorrentes no sistema de esgotamento sanitário da região, especialmente em períodos de chuvas intensas, que resultaram em registros de extravasamentos e alagamentos. A unidade encontrava-se em fase de ampliação e melhorias estruturais, com previsão de entrada em operação da nova configuração no curto prazo, visando aumentar a eficiência e a segurança do sistema.



8.17 Apresentação de Minuta sobre Soluções Alternativas para Universalização do Saneamento

A ARSP realizou, em 10 de outubro, reunião técnica para apresentar a minuta de resolução que disciplina as soluções alternativas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, em conformidade com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por meio da Resolução nº 192/2024 (Norma de Referência nº 08/2024). A proposta estabelece critérios para implementação e contabilização dessas soluções para fins de cumprimento das metas de universalização.

O encontro contou com a participação da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo (MRAE/ES), da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (SEDURB) e de Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs), promovendo alinhamento institucional sobre alternativas aplicáveis a áreas rurais, isoladas ou de difícil atendimento pelas redes convencionais.

A minuta definiu parâmetros para adoção de soluções como poços artesianos, cisternas, fossas sépticas e wetlands construídos, assegurando viabilidade técnica, econômica e regulatória, bem como sua adequada contabilização no alcance das metas previstas na Lei 14.026/2020, com horizonte até 2033.



8.18 Acompanhamento Fiscalizatório de Ocorrência Operacional em Vila Velha

A ARSP realizou, em 14 de novembro, ação de fiscalização na estação de tratamento de esgoto da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN), localizada no bairro Jardim Guaranhuns, no município de Vila Velha, para apurar ocorrência de vazamento de esgoto registrada na região.
A equipe técnica acompanhou as providências adotadas pela concessionária, exercendo seu papel fiscalizatório no monitoramento de ocorrências operacionais e na verificação das medidas corretivas implementadas.



8.19 Participação em Audiência Pública sobre Serviços de Saneamento em Conceição do Castelo

A ARSP participou, em 1º de dezembro, de audiência pública realizada na Câmara Municipal de Conceição do Castelo, que teve como pauta a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Conceição do Castelo, objeto de contrato de concessão com a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN).

A participação institucional reforçou o compromisso da ARSP com a transparência, o diálogo com o poder legislativo e a sociedade, bem como com o acompanhamento da execução contratual. Durante a audiência, foram apresentados esclarecimentos sobre as competências regulatórias da Agência e debatidas demandas da comunidade relacionadas à qualidade, eficiência e expansão dos serviços.



8.20 Atuação Regulatória diante da Escassez Hídrica no Norte do Estado

A ARSP encaminhou ofícios aos municípios de São Mateus e Colatina, bem como aos respectivos prestadores — Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus e Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental — solicitando informações detalhadas sobre as medidas emergenciais e ações de contingência adotadas para enfrentamento da escassez hídrica que afetou o norte do Espírito Santo.

A Agência requisitou, no prazo de 72 horas, manifestação formal acerca das providências implementadas para assegurar a continuidade do abastecimento, ainda que sob regime de racionamento, a manutenção da qualidade da água distribuída e a adequada comunicação prévia à população sobre eventuais interrupções programadas.

As informações subsidiaram análise técnica da Gerência de Regulação de Água e Esgoto, permitindo avaliação das medidas adotadas e eventual emissão de orientações complementares.

9. CONCLUSÃO

Apresentamos neste relatório as principais atividades desenvolvidas pela ARSP no ano de 2025 no município de Conceição do Castelo, que visam atender ao estabelecido no Convênio ARSP nº 005/2017, o presente relatório visa atender a cláusula quinta, item IV. Esta Agência Reguladora se coloca à disposição do município para esclarecimentos adicionais e apuração de demandas específicas dentro da área de atuação da ARSP.